«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ЧОО ДО «5 ПЛЮС»

_____

И.Ф. Старожилова

ИНСТРУКЦИЯ

ДЕЖУРНОМУ ПЕРСОНАЛУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ С ПРИБОРОМ **«ГРАНИТ»**

«ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ» кнопки шлейфов пожарной сигнализации постоянно включены-индикаторы ячеек горят – **зеленым цветом**

«НЕИСПРАВНОСТЬ» индикатор сработавшей ячейки мигает красно-зеленым цветом;
Звуковой сигнализатор в приборе выдает двухтональный звуковой сигнал.

Действия дежурного персонала:

1. Отключить кнопку сработавшей ячейки (индикатор ячейки гаснет).
2. Проверить помещения, на наличие в них признаков пожара.
3. При отсутствии признаков пожара включить кнопку – при продолжении работы в режиме **«НЕИСПРАВНОСТЬ»** нажать один раз кнопку сработавшей ячейки для ее отключении и снятия с охраны помещений (индикатор ячейки гаснет).
4. Сообщить обслуживающей организации.

«ВНИМАНИЕ» индикатор сработавшей ячейки мигает **зеленым цветом;**
Звуковой сигнализатор в приборе выдает двухтональный звуковой сигнал.

Действия дежурного персонала:

1. Отключить кнопку сработавшей ячейки (индикатор ячейки гаснет).
2. Проверить помещения, на наличие в них признаков пожара.
3. При отсутствии признаков пожара включить кнопку – при продолжении работы в режиме **«ВНИМАНИЕ»** нажать один раз кнопку сработавшей ячейки для ее отключении и снятия с охраны помещений (индикатор ячейки гаснет).
4. Сообщить обслуживающей организации.

«ПОЖАР» индикатор сработавшей ячейки мигает **красным цветом**;
Включаются выносные сирены

Действия дежурного персонала:

1. Отключить кнопку сработавшей ячейки (индикатор ячейки гаснет).
2. Проверить помещения, на наличие в них признаков пожара.
3. При отсутствии признаков пожара включить кнопку – при продолжении работы в режиме **«ПОЖАР»** нажать один раз кнопку сработавшей ячейки для ее отключении и снятия с охраны помещений (индикатор ячейки гаснет).
4. Сообщить обслуживающей организации.

При обнаружении признаков пожара необходимо:

- Сообщить о срабатывании сигнализации и пожаре в пожарную охрану по телефону **«01»**
- При необходимости принять меры по эвакуации людей, тушению пожара первичными средствами пожаротушения и сохранности материальных ценностей
- Встретить пожарные подразделения и указать место пожара.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ЧОО ДО «5 ПЛЮС»

_____

И.Ф. Старожилова

ИНСТРУКЦИЯ

1. ПЕРЕД ПОСТАНОВКОЙ ПОД ОХРАНУ:

Необходимо проверить плотность закрытия дверей, окон, на которых установлены электроконтактные извещатели.

2. ПОСТАНОВКА ПОД ОХРАНУ:

- Приложите к считывателю электронный ключ и удерживайте его.

Светодиод считывателя кратковременно вспыхивает, затем после паузы продолжительностью около одной секунды светодиод мигает и загорится ровным светом. **Объект взят под охрану**, ключ надо снять со считывателя.

- Если нарушены шлейфы (объемник, тревожная кнопка и т.д.) – **светодиод** считывателя **часто мигает.** Устраните нарушение, т.е. необходимо проверить состояние тревожной кнопки – она должна быть в отжатом состоянии, все окна, форточки, фрамуги, основные и запасные двери должны быть **ЗАКРЫТЫ.** После устранения нарушения, светодиод восстановленного шлейфа должен **ПОГАСНУТЬ**

Начните постановку на охрану заново. После успешной постановки объекта под охрану необходимо позвонить на пульт охраны по телефонам **8-900-573-80-11** и назвать фамилию лица, поставившего объект под охрану.

3. СНЯТИЕ С ОХРАНЫ.

Чтобы снять передатчик с охраны, приложите ключ к считывателю. Передатчик перейдет в состояние **«СНЯТ».** Погаснет светодиод считывателя. На пульт будет передано извещение **«СНЯТ»** вместе с номером ключа пользователя.

4. СБРОС ТРЕВОГИ.

Чтобы сбросить тревогу, приложите ключ к считывателю на 2 секунды. Для окончательного сброса тревоги нужно еще раз приложить ключ к считывателю на две секунды.

5. ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА.

После нажатия тревожной кнопки необходимо дождаться приезда группы реагирования, после чего повернуть ключ (если есть) отжать тревожную кнопку и сбросить тревогу (см. пункт 4).